

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: **LINDIANVILLAGE**
ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ**
ΔΗΜΟΣ: **ΡΟΔΟΥ**
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: **ΓΕΝΝΑΔΙ**
ΟΔΟΣ: **LARDOS BEACH**
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: **85109**
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: **22440 35900 6975 863714**
ΦΑΞ: **22440 47365**
EMAIL: **sofia @lindianvillage.gr**
[WEBSITE: www.lindianvillage.gr](http://www.lindianvillage.gr)
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: **Κα ΜΑΙΛΛΗ**
[ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ:](#)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: **10-10-2013**

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Προσπελάσιμοι Χώροι Στάθμεσης

Όπου παρέχονται χώροι στάθμευσης (στεγασμένοι ή/και ανοικτοί) για εργαζόμενους ή επισκέπτες ή και τα δύο, είναι ο απαιτούμενος αριθμός προσβάσιμων χώρων στάθμευσης ίσος με το 5% του συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων;		
Στην περίπτωση μικρών χώρων στάθμευσης υπάρχει τουλάχιστον 1 χώρος στάθμευσης για άτομα με αναπηρία;		Ναι

Διαστάσεις Χώρου Στάθμεσης

Είναι οι διαστάσεις του προσβάσιμου χώρου στάθμευσης ίσες με 3.5 x 5.0μ;		
--	--	--

Σήμανση Προσπελάσιμου Χώρου Στάθμευσης

Υπάρχει επιδαπέδια και επιστύλια σήμανση του Προσβάσιμου Χώρου Στάθμευσης (Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης Αναπήρων);		Όχι
---	--	-----

Προσβάσιμοι Διάδρομοι

Υπάρχει παρακείμενος προσβάσιμος διάδρομος πλάτους 90εκ. (0.90μ.) που να οδηγεί από τον προσβάσιμο χώρο στάθμευσης στην είσοδο του κτιρίου;		Ναι
---	--	-----

Στην περίπτωση ύπαρξης υψομετρικής διαφοράς μεταξύ του προσβάσιμου διαδρόμου και του πεζοδρομίου, καλύπτεται αυτή με ράμπα πλάτους 1.5μ. και μέγιστης κλίσης 5%;		
Υπάρχει επί του προσβάσιμου διαδρόμου 'Οδηγός Τυφλών' πλάτους 0.30 – 0.40μ. διαφορετικής υφής και χρώματος από το δάπεδο του προσβάσιμου διαδρόμου με πλάκες σύμφωνες με το υπόδειγμα ΥΠΕΚΑ (βλ. Απόφαση 52907/ΦΕΚ 2621Β/ 31.12.2009);		Όχι
Υπάρχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2.00μ σε όλο το μήκος του προσβάσιμου διαδρόμου;		Ναι

Προσβάσιμη Είσοδος

Είναι οι προσβάσιμοι χώροι στάθμευσης στη συντομότερη διαδρομή από το χώρο στάθμευσης ως την προσβάσιμη είσοδο του κτιρίου;		
---	--	--

Πολλαπλές Προσβάσιμες Είσοδοι

Αν το κτίριο έχει πολλαπλές προσβάσιμες εισόδους, είναι οι προσβάσιμοι χώροι στάθμευσης στη συντομότερη διαδρομή έως τις εγκαταστάσεις της προσβάσιμης εισόδου;		
---	--	--

Επιφάνεια

Είναι το υλικό της επιφάνειας του προσβάσιμου διαδρόμου σταθερό και αντλιοσθητικό χωρίς αρμούς;		Ναι
---	--	-----

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2: ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αριθμός Εισόδων

Εξασφαλίζεται η πρόσβαση ατόμου με αναπηρία στο κτίριο. 1. Από την κεντρική είσοδο;		Ναι
Από τους υπόγειους χώρους στάθμευσης (εφόσον υπάρχουν);		

Είσοδος Ισογείου

Υπάρχει τουλάχιστον μία προσβάσιμη είσοδος στο ισόγειο του κτιρίου;		Ναι
---	--	-----

Είσοδος από τον χώρο στάθμευσης

Είναι τουλάχιστον μία είσοδος από το χώρο στάθμευσης στο κτίριο, προσβάσιμη;		Ναι
--	--	-----

Σύνδεση Πεζοδρομίου - Κτιρίου

Στην περίπτωση ύπαρξης υψομετρικής διαφοράς μεταξύ του πεζοδρομίου και της προσβάσιμης εισόδου, αυτή καλύπτεται με:		
1. ράμπες μέγιστης κλίσης 5% ή κατ' εξαίρεση 8% για μέγιστο μήκος 8.0μ., με σοβατεπί ή οριζόντια μπάρα στα 0.10μ. από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, διπλούς συνεχείς χειρολισθήρες εκατέρωθεν σε ύψη 0.70μ και 0.90μ – στην αρχή και στο τέλος της ράμπας και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης;		Ναι
2. με κατάλληλο μέσο κάλυψης υψομετρικής διαφοράς (αναβατόριο - ανελκυστήρας);		

Θύρα Εισόδου

Είναι το καθαρό πλάτος της θύρας εισόδου τουλάχιστον 0.90μ.;		Ναι
Οι γυάλινες επιφάνειες θυρών ή παραπλεύρως αυτών επισημαίνονται με αυτοκόλλητες λωρίδες ή άλλο τρόπο;		Ναι
Στην περίπτωση ύπαρξης περιστροφικών θυρών υπάρχει παραπλεύρως απλή ανοιγόμενη θύρα για την είσοδο των ατόμων με αναπηρία; Ή διακόπτης χρονοκαθυστερήσης περιστροφής πόρτας;		

Προσβάσιμη διαδρομή

Είναι η προσβάσιμη είσοδος συνδεδεμένη με προσβάσιμη διαδρομή που να οδηγεί σε όλους τους προσβάσιμους χώρους του κτιρίου;		Ναι
--	--	-----

Σήμανση κατεύθυνσης σε προσβάσιμες εισόδους

Όταν όλες οι εισοδοι δεν είναι προσβάσιμες υπάρχει σήμανση κατεύθυνσης, που υποδεικνύει τη διαδρομή προς την προσβάσιμη είσοδο;		
---	--	--

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Προσβάσιμη Διαδρομή

Υπάρχει διαδρομή προσβάσιμη σε άτομα σε αμαξίδιο που να συνδέει την προσβάσιμη είσοδο με όλα τα προσβάσιμα στοιχεία και χώρους στο εσωτερικό του κάθε ορόφου κτιρίου;		
Διαθέτει η παραπάνω διαδρομή σήμανση ανάγλυφη - σε γραφή Braille, όπου υπάρχει και συμβατικού τύπου σήμανση, τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		

Πλάτος Προσβάσιμης Διαδρομής

Είναι το ωφέλιμο πλάτος της προσβάσιμης διαδρομής τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ);		
--	--	--

Στροφή 360 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την πλήρη περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου;		
--	--	--

Στροφή 180 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180 μοίρες;		
--	--	--

Στροφή U

Όταν η προσβάσιμη διαδρομή καταλήγει σε στροφή τύπου U γύρω από εμπόδιο είναι οι διαστάσεις όμοιες με της εικόνας 8;		
--	--	--

Προβλέψεις για άτομα με προβλήματα όρασης

Αν αντικείμενα είναι στηριγμένα σε τοίχους, προεξέχουν λιγότερο από 10εκ. στην προσβάσιμη διαδρομή;		
Υπάρχει προσβάσιμη διαδρομή τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ.) παράλληλη του προεξέχοντος αντικειμένου;		
Τυχόν προεξέχοντα αντικείμενα στο χώρο προβάλλονται στο δάπεδο;		
Υπάρχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2.0μ. σε κάθε προσβάσιμη διαδρομή;		

Επιφάνεια Δαπέδου

Είναι η επιφάνεια της προσβάσιμης διαδρομής σταθερή και αντιολισθητική;		
---	--	--

Κλίση

Είναι η κλίση της προσβάσιμης διαδρομής όχι μεγαλύτερη από 1:20 (5%);		
---	--	--

Θύρες

Έχει κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής το αντίστοιχο απαιτούμενο άνοιγμα (90εκ. ή 0.90μ.);		
Είναι κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής εύκολα αντιληπτή από άτομα με προβλήματα όρασης (χρωματικές αντιθέσεις, επισήμανση αν είναι γυάλινη κ.λπ.);		

Περιστρεφόμενες Θύρες

Αν κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής υπάρχει περιστρεφόμενη πόρτα, είναι παρακείμενα τοποθετημένη προσβάσιμη θύρα που να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό; Ή διακόπτης χρονοκαθυστέρησης περιστροφής πόρτας;		
--	--	--

Προειδοποίηση Κινδύνου

Αν παρέχονται συστήματα προειδοποίησης κινδύνου, περιλαμβάνουν οπτική και ηχητική προειδοποίηση;		
--	--	--

Σήμανση

Υπάρχει σήμανση η οποία παρέχει πληροφορίες για λειτουργικούς χώρους του κτιρίου στην υποδοχή και σε κάθε όροφο;		
Η σήμανση αυτή είναι και σε ανάγλυφη μορφή – γραφή Braille και τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		

**ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ -
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (Συμπληρώνεται μόνο αν
υπάρχει)**

Αυτόνομη Χρήση

Είναι δυνατή η προσέγγιση, η λειτουργία και η έξοδος από τον μηχανισμό ανύψωσης από άτομα με αναπηρίες χωρίς παροχή βοήθειας από τρίτους;		
---	--	--

Αναβατόρια Κατακόρυφης Κίνησης

Είναι το μέγεθος της πλατφόρμας ανύψωσης τουλάχιστον 90 X 120εκ. (0.90 X 1.20μ.);		
---	--	--

Αναβατόρια Κλιμάκων

Είναι το μέγεθος της πλατφόρμας ανύψωσης τουλάχιστον 80 X 120εκ. (0.80 X 1.20μ.);		
---	--	--

Μέγιστη Ανυψωτική Ικανότητα

Είναι η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα του αναβατορίου ίση τουλάχιστον με 250kg;		
---	--	--

Ελεύθερος Χώρος

Υπάρχει ελεύθερος χώρος διαστάσεων τουλάχιστον 1.5 X 1.5μ. στα σημεία εισόδου & εξόδου εμπροσθεν του αναβατορίου;		
---	--	--

Χειριστήρια

Είναι τα χειριστήρια του αναβατορίου τοποθετημένα στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής αυτού όπως και στην πλατφόρμα αυτού;		
--	--	--

Χειριστήριο Εμπρόσθια Προσέγγιση

Όπου παρέχεται εμπρόσθια προσέγγιση είναι το ύψος του χειριστηρίου όχι μεγαλύτερο από 1.2μ.;		
--	--	--

Χειριστήριο Λειτουργία

Είναι δυνατόν το χειριστήριο να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι;		
--	--	--

Ασφάλεια Χρήστη

Ο μηχανισμός διαθέτει πιστοποίηση CE;		
Παρέχονται κινητές μπάρες ασφαλείας στην πλατφόρμα του αναβατορίου;		
Υπάρχουν προστατευτικά στοιχεία (τύπου «φυσούνα», κικλιδώματος κ.λπ.) στο δάπεδο;		

Προσβάσιμη Διαδρομή

Είναι ο μηχανισμός ανύψωσης τοποθετημένος σε προσβάσιμη διαδρομή;		
---	--	--

Επιφάνεια

Αυτόνομη Χρήση

Είναι το υλικό κατασκευής της πλατφόρμας καθώς και της προσβάσιμης διαδρομής σταθερό και αντλιοσθητικό;		
Είναι δυνατή η προσέγγιση, η λειτουργία και η έξοδος από τον μηχανισμό ανύψωσης από άτομα με αναπηρίες χωρίς παροχή βοήθειας από τρίτους;		

Αναβατόρια Κατακόρυφης Κίνησης

Είναι το μέγεθος της πλατφόρμας ανύψωσης τουλάχιστον 90 X 120εκ. (0.90 X 1.20μ.);		
---	--	--

Αναβατόρια Κλιμάκων

Είναι το μέγεθος της πλατφόρμας ανύψωσης τουλάχιστον 80 X 120εκ. (0.80 X 1.20μ.);		
---	--	--

Μέγιστη Ανυψωτική Ικανότητα

Είναι η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα του αναβατορίου ίση τουλάχιστον με 250kg;		
---	--	--

Ελεύθερος Χώρος

Υπάρχει ελεύθερος χώρος διαστάσεων τουλάχιστον 1.5 X 1.5μ. στα σημεία εισόδου & εξόδου έμπροσθεν του αναβατορίου;		
---	--	--

Χειριστήρια

Είναι τα χειριστήρια του αναβατορίου τοποθετημένα στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής αυτού όπως και στην πλατφόρμα αυτού;		
--	--	--

Χειριστήριο Εμπρόσθια Προσέγγιση

Όπου παρέχεται εμπρόσθια προσέγγιση είναι το ύψος του χειριστηρίου όχι μεγαλύτερο από 1.2μ.;		
--	--	--

Χειριστήριο Λειτουργία

Είναι δυνατόν το χειριστήριο να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι;		
--	--	--

Ασφάλεια Χρήστη

Ο μηχανισμός διαθέτει πιστοποίηση CE;		
Παρέχονται κινητές μπάρες ασφαλείας στην πλατφόρμα του αναβατορίου;		
Υπάρχουν προστατευτικά στοιχεία (τύπου «φυσόυνα», κικκιδώματος κ.λπ.) στο δάπεδο;		

Προσβάσιμη Διαδρομή

Είναι ο μηχανισμός ανύψωσης τοποθετημένος σε προσβάσιμη διαδρομή;		
---	--	--

Επιφάνεια

Είναι το υλικό κατασκευής της πλατφόρμας καθώς και της προσβάσιμης διαδρομής σταθερό και αντιολισθητικό;		
--	--	--

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 5: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Χειριστήρια Κλήσης

Είναι το ύψος τοποθέτησης των χειριστηρίων κλήσης τοποθετημένα μεταξύ 0.90-1.20μ.;	1,37	Όχι
Είναι δυνατή η αναγνώριση των χειριστηρίων κλήσης από τυφλά άτομα; (γραφή Braille)		Ναι

Κατακόρυφη Απόσταση

Σταματά ο ανελκυστήρας σε κάθε όροφο έτσι ώστε η διαφορά του δαπέδου του ανελκυστήρα και του αντίστοιχου ορόφου να είναι 1εκ.;		Ναι
--	--	-----

Οριζόντια Απόσταση

Είναι η οριζόντια απόσταση μεταξύ του δαπέδου του ανελκυστήρα και του ορόφου όχι μεγαλύτερη από 0.5 έως 2.5εκ.;	3,5	Όχι
---	-----	-----

Θύρα Ανελκυστήρα

Είναι το άνοιγμα της πόρτας του ανελκυστήρα τουλάχιστον 80εκ. (0.80μ);		Ναι
Ανοίγουν και κλείνουν οι θύρες του ανελκυστήρα αυτόματα;		Ναι
Αν ναι, ξανανοίγουν αυτόματα αν ένα εμπόδιο παρεμβληθεί στο άνοιγμα;		Ναι
Παραμένει η πόρτα ανοιχτή για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα;		Ναι
Είναι η απόσταση της πόρτας του ανελκυστήρα και του απέναντι τοίχου τουλάχιστον 1.50μ.;		Ναι
Υπάρχει επιδαπέδια σήμανση κινδύνου μπροστά από τη θύρα του ανελκυστήρα;		Όχι

Διαστάσεις Θαλάμου

Είναι οι διαστάσεις του θαλάμου του ανελκυστήρα τουλάχιστον 1.10 x 1.40μ.;		Ναι
--	--	-----

Εξοπλισμός Θαλάμου

Υπάρχει ηχητική αναγγελία ορόφων σε κάθε στάση του ανελκυστήρα;		Όχι
Υπάρχει οπτική αναγγελία ορόφων;		Ναι
Υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης;		Ναι
Το τηλέφωνο ανάγκης διαθέτει οθόνη;		

Επιφάνεια

Είναι το δάπεδο του ανελκυστήρα σταθερό και αντιολισθητικό;		Ναι
---	--	-----

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 6: ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Προσπελάσιμη Διαδρομή

Υπάρχει προσπελάσιμη διαδρομή που να οδηγεί στον προσβάσιμο χώρο υγιεινής;		Ναι
--	--	-----

Χώρος Ελιγμών

Υπάρχει ικανός χώρος ελιγμών των αμαξιδίων μπροστά από τη θύρα του προσβάσιμου χώρου υγιεινής, διαστάσεων 1.20 x 1.70μ. όταν η θύρα είναι ανοιγόμενη; ή 1.50 x 1.50μ. όταν η θύρα είναι συρόμενη;		Ναι
---	--	-----

Θύρες

Έχει η πόρτα του χώρου υγιεινής το αντίστοιχο απαιτούμενο άνοιγμα των 90εκ. (0.90μ.);	0,86	Όχι
Είναι η πόρτα του προσβάσιμου χώρου υγιεινής συρόμενη ή ανοίγει προς τα έξω;	προς τα έξω	Ναι
Υπάρχει σήμανση πάνω ή δίπλα στην θύρα με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης;		Ναι

Διευθέτηση του χώρου υγιεινής

Είναι το μέγεθος και η διευθέτηση του χώρου υγιεινής συμβατή με τις εικόνες 10 & 11;		Όχι
--	--	-----

Λεκάνη

Είναι το ύψος του καθίσματος της λεκάνης μεταξύ των 45-50εκ. (0.45 – 0.50μ.) από την τελική επιφάνεια του δαπέδου;		Ναι
Βρίσκεται το εμπρόσθιο άκρο της λεκάνης σε απόσταση 75-80εκ. (0.75 – 0.80μ.) από τον ευρισκόμενο τοίχο;	0,65	Όχι
Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 90εκ. (0.90μ.) τουλάχιστον στη μία πλευρά της λεκάνης που να επιτρέπει την πλευρική προσέγγιση του αναπηρικού αμαξιδίου;		Ναι
Είναι η λεκάνη εξοπλισμένη με καζανάκι χαμηλής πίεσης;		Ναι

Χειρολαβές

Είναι εκατέρωθεν της λεκάνης τοποθετημένες οριζόντιες χειρολαβές μήκους 75εκ. (0.75μ.);	1 ΧΕΙΡΟΛΑΒ Η ΜΗΚΟΥΣ 0,64μ	Όχι
Είναι το ύψος τοποθέτησης των χειρολαβών 70εκ. (0.70μ.) από την τελική επιφάνεια του δαπέδου;		Ναι
Είναι η χειρολαβή στην πλευρά προσέγγισης του αμαξιδίου ανακλινόμενη με δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση;		Ναι
Είναι οι χειρολαβές αγκυρωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντέξουν φόρτιση 150 χгр.;		Ναι
Φέρει η μία εκ των δύο χειρολαβών κατάλληλη υποδοχή για το χαρτί υγιεινής;		Όχι

Καθρέπτης

Είναι η απόσταση από το δάπεδο έως το κάτω μέρος του καθρέπτη ίση με 1.0μ.;	1,1	Όχι
---	-----	-----

Χώρος Ελιγμού

Υπάρχει ελεύθερος χώρος που να επιτρέπει την ανεμπόδιστη πλήρη περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου (κύκλος διαμέτρου 1.5μ.) μεταξύ λεκάνης, νιπτήρα και περιφερειακών εμποδίων (τοίχοι, έπιπλα);		Ναι
--	--	-----

Νιπτήρας

Είναι η άνω επιφάνεια του νιπτήρα τοποθετημένη σε ύψος 85εκ. (0.85μ.) από το δάπεδο;	0,9	Όχι
Είναι το κάτω άκρο του νιπτήρα τοποθετημένο σε ύψος 70εκ. (0.70μ.) από το δάπεδο;	0,73	Όχι
Είναι οι διαστάσεις του νιπτήρα περίπου ίσες με 60 x 60εκ. (0.60 x 0.60μ.);		Ναι

Διαθέτει ο νιπτήρας κολώνα στήριξης;		Όχι
Είναι τέτοια η στήριξη του νιπτήρα ώστε να αντέχει σε φόρτιση στην εμπρόσθια άκρη του τουλάχιστον 150 χγρ.;		Ναι
Είναι η μπαταρία του νιπτήρα ανάμικτη;		Ναι

Ασφάλεια Χρήστη

Υπάρχει σύστημα κλήσης κινδύνου με κορδόνι περιμετρικά του χώρου και παράλληλα με το δάπεδο σε απόσταση 15-20εκ. (0.15 – 0.20μ.) από αυτό για την περίπτωση ανάγκης παροχής βοήθειας;	υπάρχει τηλέφωνο	Όχι
---	------------------	-----

Διακόπτες Φωτισμού

Είναι οι διακόπτες φωτισμού τοποθετημένοι σε ύψος 0.90 –1.20 μ. από την τελική επιφάνεια του δαπέδου;		Ναι
---	--	-----

Χώρος Υγιεινής

Είναι το άθροισμα του πλάτους της πόρτας του WC και του διαδρόμου μπροστά από αυτή μεγαλύτερο ή ίσο με 2,00μ;		Ναι
Η πόρτα του μπάνιου ανοίγει προς τα έξω ή είναι συρόμενη;		
Το μπάνιο διαθέτει μπανιέρα ή ντουζιέρα ή ελεύθερη απορροή νερών σε σιφόνι;		
Αν διαθέτει ντουζιέρα υπάρχει ανισοϋψία αυτής με το περιβάλλον δάπεδο;		
Η μπανιέρα ή ντουζιέρα διαθέτουν χειρολαβές;		
Η μπανιέρα ή ντουζιέρα διαθέτουν καθισματάκι;		
Αν η ντουζιέρα διαθέτει «καμπίνα» αυτή έχει άνοιγμα πλάτους 0,90μ;		
Υπάρχει ελεύθερος χώρος διαμέτρου 1,50μ μεταξύ των ειδών υγιεινής;		
Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 0,90μ στη μία πλευρά της λεκάνης;		
Η λεκάνη διαθέτει χειρολαβές εκ των οποίων η μία ανακλινόμενη στην ελεύθερη πλευρά;		

Υπάρχουν δωμάτια προσβάσιμα για άτομα με αναπηρία;		
Πόσα προσβάσιμα δωμάτια υπάρχουν;	0	

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΩΜΑΤΕΙΩΝ

Είναι το καθαρο πλάτος της θύρας εισόδου τουλάχιστον 0,90 μ;	0,8	Όχι
Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 0.90μ τουλάχιστον μέχρι τον κύριο χώρο του δωματίου;		Ναι

Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 0.90μ τουλάχιστον στη μια πλευρά του κρεβατιού;		Ναι
Υπάρχει χώρος διαμέτρου 1,50μ ελεύθερος από εμπόδια μέσα στο δωμάτιο;		Ναι
Το μπαλκόνι του δωματίου έχει ωφέλιμο πλάτος/βάθος τουλάχιστον 0,90μ;		Ναι
Το μπαλκόνι του δωματίου έχει ωφέλιμο πλάτος/βάθος τουλάχιστον 0,90μ, τότε το άθροισμα του ωφέλιμου πλάτους/βάθους του μπαλκονιού και της μπαλκονόπορτας είναι μεγαλύτερο ή ίσο από 2,00μ;		Ναι
Το άθροισμα είναι μεγαλύτερο ή ίσο από 2,00μ, τότε υπάρχει ισόπεδη πρόσβαση από το δωμάτιο στο μπαλκόνι;		Ναι
Διατίθενται συστήματα ειδοποίησης με δόνηση για κωφά άτομα;		Όχι

Προσπελάσιμη Διαδρομή

Υπάρχει προσπελάσιμη διαδρομή που να οδηγεί στον προσβάσιμο χώρο υγιεινής;		Ναι
--	--	-----

Χώρος Ελιγμών

Υπάρχει ικανός χώρος ελιγμών των αμαξιδίων μπροστά από τη θύρα του προσβάσιμου χώρου υγιεινής, διαστάσεων 1.20 x 1.70μ. όταν η θύρα είναι ανοιγόμενη; ή 1.50 x 1.50μ. όταν η θύρα είναι συρόμενη;		Ναι
---	--	-----

Θύρες

Έχει η πόρτα του χώρου υγιεινής το αντίστοιχο απαιτούμενο άνοιγμα των 90εκ. (0.90μ.);	0,67	Όχι
Είναι η πόρτα του προσβάσιμου χώρου υγιεινής συρόμενη ή ανοίγει προς τα έξω;	ΣΥΡΟΜΕΝΗ	Ναι
Υπάρχει σήμανση πάνω ή δίπλα στην θύρα με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης;		

Διευθέτηση του χώρου υγιεινής

Είναι το μέγεθος και η διευθέτηση του χώρου υγιεινής συμβατή με τις εικόνες 10 & 11;		Όχι
--	--	-----

Λεκάνη

Είναι το ύψος του καθίσματος της λεκάνης μεταξύ των 45-50εκ. (0.45 – 0.50μ.) από την τελική επιφάνεια του δαπέδου;		Ναι
Βρίσκεται το εμπρόσθιο άκρο της λεκάνης σε απόσταση 75-80εκ. (0.75 – 0.80μ.) από τον ευρισκόμενο τοίχο;		Ναι
Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 90εκ. (0.90μ.) τουλάχιστον στη μία πλευρά της λεκάνης που να επιτρέπει την πλευρική προσέγγιση του αναπηρικού αμαξιδίου;	0,45	Όχι
Είναι η λεκάνη εξοπλισμένη με καζανάκι χαμηλής πίεσης;		Ναι

Χειρολαβές

Είναι εκατέρωθεν της λεκάνης τοποθετημένες οριζόντιες χειρολαβές μήκους 75εκ. (0.75μ.);		
Είναι το ύψος τοποθέτησης των χειρολαβών 70εκ. (0.70μ.) από την τελική επιφάνεια του δαπέδου;		
Είναι η χειρολαβή στην πλευρά προσέγγισης του αμαξιδίου ανακλινόμενη με δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση;		
Είναι οι χειρολαβές αγκυρωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντέξουν φόρτιση 150 χγρ.;		
Φέρει η μία εκ των δύο χειρολαβών κατάλληλη υποδοχή για το χαρτί υγιεινής;		

Καθρέπτη

Είναι η απόσταση από το δάπεδο έως το κάτω μέρος του καθρέπτη ίση με 1.0μ.;	1,1	Όχι
---	-----	-----

Χώρος Ελιγμού

Υπάρχει ελεύθερος χώρος που να επιτρέπει την ανεμπόδιστη πλήρη περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου (κύκλος διαμέτρου 1.5μ.) μεταξύ λεκάνης, νιπτήρα και περιφερειακών εμποδίων (τοίχοι, έπιπλα);		Ναι
--	--	-----

Νιπτήρας

Είναι η άνω επιφάνεια του νιπτήρα τοποθετημένη σε ύψος 85εκ. (0.85μ.) από το δάπεδο;		Ναι
Είναι το κάτω άκρο του νιπτήρα τοποθετημένο σε ύψος 70εκ. (0.70μ.) από το δάπεδο	0,67	Όχι
Είναι οι διαστάσεις του νιπτήρα περίπου ίσες με 60 x 60εκ. (0.60 x 0.60μ.);	0,45 x 0,45	Όχι
Διαθέτει ο νιπτήρας κολώνα στήριξης;		Όχι
Είναι τέτοια η στήριξη του νιπτήρα ώστε να αντέχει σε φόρτιση στην εμπρόσθια άκρη του τουλάχιστον 150 χγρ.;		Ναι
Είναι η μπαταρία του νιπτήρα ανάμικτη;		Ναι

Ασφάλεια Χρήστη

Υπάρχει σύστημα κλήσης κινδύνου με κορδόνι περιμετρικά του χώρου και παράλληλα με το δάπεδο σε απόσταση 15-20εκ. (0.15 – 0.20μ.) από αυτό για την περίπτωση ανάγκης παροχής βοήθειας;	υπάρχει τηλέφωνο	Οχι
---	------------------	-----

Διακόπτες Φωτισμού

Είναι οι διακόπτες φωτισμού τοποθετημένοι σε ύψος 0.90 –1.20 μ. από την τελική επιφάνεια του δαπέδου;	1,3	Οχι
---	-----	-----

Χώρος Υγιεινής

Είναι το άθροισμα του πλάτους της πόρτας του WC και του διαδρόμου μπροστά από αυτή μεγαλύτερο ή ίσο με 2,00μ;		Ναι
Η πόρτα του μπάνιου ανοίγει προς τα έξω ή είναι συρόμενη;	συρόμενη	Ναι
Το μπάνιο διαθέτει μπανιέρα ή ντουζιέρα ή ελεύθερη απορροή νερών σε σιφόνι;	ντουζιέρα κ ελεύθερη απορροή	Ναι
Αν διαθέτει ντουζιέρα υπάρχει ανισοϋψία αυτής με το περιβάλλον δάπεδο;	ισόπεδο	Οχι
Η μπανιέρα ή ντουζιέρα διαθέτουν χειρολαβές;		
Η μπανιέρα ή ντουζιέρα διαθέτουν καθισματάκι;	μπορεί να τοποθετη θεί	Οχι
Αν η ντουζιέρα διαθέτει «καμπίνα» αυτή έχει άνοιγμα πλάτους 0,90μ;		
Υπάρχει ελεύθερος χώρος διαμέτρου 1,50μ μεταξύ των ειδών υγιεινής;		
Υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 0,90μ στη μία πλευρά της λεκάνης;		
Η λεκάνη διαθέτει χειρολαβές εκ των οποίων η μία ανακλινόμενη στην ελεύθερη πλευρά;		

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Οι κοινόχρηστοι χώροι για χρήση πελατών (μπαρ, καφετέρια, εστιατόριο, σαλόνι, αίθουσες συνεδριάσεων κ.λπ.) είναι προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία;		Ναι
--	--	-----

Η μονάδα έχει εξωτερικούς χώρους για χρήση πελατών (υπαίθρια μπαρ, καφετέρια, εστιατόριο, σαλόνι, πισίνα κλπ)		Ναι
Οι χώροι αυτοί είναι προσβάσιμοι σε άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο;		Ναι
Οι χώροι αυτοί είναι προσβάσιμοι σε άτομα τυφλά;		Όχι
Η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων σε εξωτερικό χώρο επιτρέπει τη διέλευση ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο ή τυφλών ατόμων (αφήνουν ελεύθερους διαδρόμους 0,90μ)	μόνο σε αναπηρικό ή αμαξίδιο είναι εφικτή η διέλευση	Όχι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ: RECEPTION ΔΩΜΑΤΕΙΑ

Προσβάσιμη Διαδρομή

Υπάρχει διαδρομή προσβάσιμη σε άτομα σε αμαξίδιο που να συνδέει την προσβάσιμη είσοδο με όλα τα προσβάσιμα στοιχεία και χώρους στο εσωτερικό του κάθε ορόφου κτιρίου;	ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ	Ναι
Διαθέτει η παραπάνω διαδρομή σήμανση ανάγλυφη - σε γραφή Braille, όπου υπάρχει και συμβατικού τύπου σήμανση, τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		Όχι

Πλάτος Προσβάσιμης Διαδρομής

Είναι το ωφέλιμο πλάτος της προσβάσιμης διαδρομής τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ);		Ναι
--	--	-----

Στροφή 360 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την πλήρη περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου;		Ναι
--	--	-----

Στροφή 180 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180 μοίρες;		Ναι
--	--	-----

Στροφή U

Όταν η προσβάσιμη διαδρομή καταλήγει σε στροφή τύπου U γύρω από εμπόδιο είναι οι διαστάσεις όμοιες με της εικόνας 8;		Ναι
--	--	-----

Προβλέψεις για άτομα με προβλήματα όρασης

Αν αντικείμενα είναι στηριγμένα σε τοίχους, προεξέχουν λιγότερο από 10εκ. στην προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι
Υπάρχει προσβάσιμη διαδρομή τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ.) παράλληλη του προεξέχοντος αντικειμένου;		Ναι
Τυχόν προεξέχοντα αντικείμενα στο χώρο προβάλλονται στο δάπεδο;		Όχι
Υπάρχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2.0μ. σε κάθε προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι

Επιφάνεια Δαπέδου

Είναι η επιφάνεια της προσβάσιμης διαδρομής σταθερή και αντιολισθητική;		Ναι
---	--	-----

Κλίση

Είναι η κλίση της προσβάσιμης διαδρομής όχι μεγαλύτερη από 1:20 (5%);	α)5,23% μήκος 8,60 β)10% μήκος 6,7 γ)2,52% κεκλειμ. 35,7 δ)5,03% 19,90 κεκλειμ	Όχι
---	--	-----

Θύρες

Έχει κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής το αντίστοιχο απαιτούμενο άνοιγμα (90εκ. ή 0.90μ.);		Ναι
Είναι κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής εύκολα αντιληπτή από άτομα με προβλήματα όρασης (χρωματικές αντιθέσεις, επισήμανση αν είναι γυάλινη κ.λπ.);		Ναι

Περιστρεφόμενες Θύρες

Αν κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής υπάρχει περιστρεφόμενη πόρτα, είναι παρακείμενα τοποθετημένη προσβάσιμη θύρα που να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό; Ή διακόπτης χρονοκαθυστέρησης περιστροφής πόρτας;		
--	--	--

Προειδοποίηση Κινδύνου

Αν παρέχονται συστήματα προειδοποίησης κινδύνου, περιλαμβάνουν οπτική και ηχητική προειδοποίηση;		Ναι
--	--	-----

Σήμανση

Υπάρχει σήμανση η οποία παρέχει πληροφορίες για λειτουργικούς χώρους του κτιρίου στην υποδοχή και σε κάθε όροφο;	παρέχεται στο πελάτη χάρτης κατατόπισης	Όχι
Η σήμανση αυτή είναι και σε ανάγλυφη μορφή –γραφή Braille και τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Προσβάσιμη Διαδρομή

Υπάρχει διαδρομή προσβάσιμη σε άτομα σε αμαξίδιο που να συνδέει την προσβάσιμη είσοδο με όλα τα προσβάσιμα στοιχεία και χώρους στο εσωτερικό του κάθε ορόφου κτιρίου;		Ναι
Διαθέτει η παραπάνω διαδρομή σήμανση ανάγλυφη - σε γραφή Braille, όπου υπάρχει και συμβατικού τύπου σήμανση, τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		Όχι

Πλάτος Προσβάσιμης Διαδρομής

Είναι το ωφέλιμο πλάτος της προσβάσιμης διαδρομής τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ);		Ναι
--	--	-----

Στροφή 360 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την πλήρη περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου;		Ναι
--	--	-----

Στροφή 180 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180 μοίρες;		Ναι
--	--	-----

Στροφή U

Όταν η προσβάσιμη διαδρομή καταλήγει σε στροφή τύπου U γύρω από εμπόδιο είναι οι διαστάσεις όμοιες με της εικόνας 8;		Ναι
--	--	-----

Προβλέψεις για άτομα με προβλήματα όρασης

Αν αντικείμενα είναι στηριγμένα σε τοίχους, προεξέχουν λιγότερο από 10εκ. στην προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι
Υπάρχει προσβάσιμη διαδρομή τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ.) παράλληλη του προεξέχοντος αντικειμένου;		Ναι
Τυχόν προεξέχοντα αντικείμενα στο χώρο προβάλλονται στο δάπεδο;		Όχι
Υπάρχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2.0μ. σε κάθε προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι

Επιφάνεια Δαπέδου

Είναι η επιφάνεια της προσβάσιμης διαδρομής σταθερή και αντιολισθητική;		Ναι
---	--	-----

Κλίση

Είναι η κλίση της προσβάσιμης διαδρομής όχι μεγαλύτερη από 1:20 (5%);	ΙΣΟΠΕΔΟ	Ναι
---	---------	-----

Θύρες

Έχει κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής το αντίστοιχο απαιτούμενο άνοιγμα (90εκ. ή 0.90μ.);		Ναι
--	--	-----

Είναι κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής εύκολα αντιληπτή από άτομα με προβλήματα όρασης (χρωματικές αντιθέσεις, επισήμανση αν είναι γυάλινη κ.λπ.);		Ναι
---	--	-----

Περιστρεφόμενες Θύρες

Αν κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής υπάρχει περιστρεφόμενη πόρτα, είναι παρακείμενα τοποθετημένη προσβάσιμη θύρα που να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό; Ή διακόπτης χρονοκαθυστερήσης περιστροφής πόρτας;		
--	--	--

Προειδοποίηση Κινδύνου

Αν παρέχονται συστήματα προειδοποίησης κινδύνου, περιλαμβάνουν οπτική και ηχητική προειδοποίηση;		Ναι
--	--	-----

Σήμανση

Υπάρχει σήμανση η οποία παρέχει πληροφορίες για λειτουργικούς χώρους του κτιρίου στην υποδοχή και σε κάθε όροφο;	παρέχεται στο πελάτη χάρτης κατατόπισης	Όχι
Η σήμανση αυτή είναι και σε ανάγλυφη μορφή –γραφή Braille και τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ

Προσβάσιμη Διαδρομή

Υπάρχει διαδρομή προσβάσιμη σε άτομα σε αμαξίδιο που να συνδέει την προσβάσιμη είσοδο με όλα τα προσβάσιμα στοιχεία και χώρους στο εσωτερικό του κάθε ορόφου κτιρίου;		Ναι
Διαθέτει η παραπάνω διαδρομή σήμανση ανάγλυφη - σε γραφή Braille, όπου υπάρχει και συμβατικού τύπου σήμανση, τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		Όχι

Πλάτος Προσβάσιμης Διαδρομής

Είναι το ωφέλιμο πλάτος της προσβάσιμης διαδρομής τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ);		Ναι
--	--	-----

Στροφή 360 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την πλήρη περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου;		Ναι
--	--	-----

Στροφή 180 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180 μοίρες;		Ναι
--	--	-----

Στροφή U

Όταν η προσβάσιμη διαδρομή καταλήγει σε στροφή τύπου U γύρω από εμπόδιο είναι οι διαστάσεις όμοιες με της εικόνας 8;		Ναι
--	--	-----

Προβλέψεις για άτομα με προβλήματα όρασης

Αν αντικείμενα είναι στηριγμένα σε τοίχους, προεξέχουν λιγότερο από 10εκ. στην προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι
Υπάρχει προσβάσιμη διαδρομή τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ.) παράλληλη του προεξέχοντος αντικειμένου;		Ναι
Τυχόν προεξέχοντα αντικείμενα στο χώρο προβάλλονται στο δάπεδο;		Όχι
Υπάρχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2.0μ. σε κάθε προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι

Επιφάνεια Δαπέδου

Είναι η επιφάνεια της προσβάσιμης διαδρομής σταθερή και αντιολισθητική;		Ναι
---	--	-----

Κλίση

Είναι η κλίση της προσβάσιμης διαδρομής όχι μεγαλύτερη από 1:20 (5%);	9,25% μήκος 11,35	Όχι
---	-------------------------	-----

Θύρες

Έχει κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής το αντίστοιχο απαιτούμενο άνοιγμα (90εκ. ή 0.90μ.);		Ναι
Είναι κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής εύκολα αντιληπτή από άτομα με προβλήματα όρασης (χρωματικές αντιθέσεις, επισήμανση αν είναι γυάλινη κ.λπ.);		Ναι

Περιστρεφόμενες Θύρες

Αν κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής υπάρχει περιστρεφόμενη πόρτα, είναι παρακείμενα τοποθετημένη προσβάσιμη θύρα που να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό; Ή διακόπτης χρονοκαθυστέρησης περιστροφής πόρτας;		
--	--	--

Προειδοποίηση Κινδύνου

Αν παρέχονται συστήματα προειδοποίησης κινδύνου, περιλαμβάνουν οπτική και ηχητική προειδοποίηση;		Ναι
--	--	-----

Σήμανση

Υπάρχει σήμανση η οποία παρέχει πληροφορίες για λειτουργικούς χώρους του κτιρίου στην υποδοχή και σε κάθε όροφο;	παρέχεται στο πελάτη χάρτης κατατόπισης	Όχι
Η σήμανση αυτή είναι και σε ανάγλυφη μορφή –γραφή Braille και τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ: SNAK BAR ΠΙΣΙΝΑΣ

Προσβάσιμη Διαδρομή

Υπάρχει διαδρομή προσβάσιμη σε άτομα σε αμαξίδιο που να συνδέει την προσβάσιμη είσοδο με όλα τα προσβάσιμα στοιχεία και χώρους στο εσωτερικό του κάθε ορόφου κτιρίου;		Ναι
---	--	-----

Διαθέτει η παραπάνω διαδρομή σήμανση ανάγλυφη - σε γραφή Braille, όπου υπάρχει και συμβατικού τύπου σήμανση, τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		Όχι
---	--	-----

Πλάτος Προσβάσιμης Διαδρομής

Είναι το ωφέλιμο πλάτος της προσβάσιμης διαδρομής τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ);		Ναι
--	--	-----

Στροφή 360 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την πλήρη περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου;		Ναι
--	--	-----

Στροφή 180 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180 μοίρες;		Ναι
--	--	-----

Στροφή U

Όταν η προσβάσιμη διαδρομή καταλήγει σε στροφή τύπου U γύρω από εμπόδιο είναι οι διαστάσεις όμοιες με της εικόνας 8;		Ναι
--	--	-----

Προβλέψεις για άτομα με προβλήματα όρασης

Αν αντικείμενα είναι στηριγμένα σε τοίχους, προεξέχουν λιγότερο από 10εκ. στην προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι
Υπάρχει προσβάσιμη διαδρομή τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ.) παράλληλη του προεξέχοντος αντικειμένου;		Ναι
Τυχόν προεξέχοντα αντικείμενα στο χώρο προβάλλονται στο δάπεδο;		Όχι
Υπάρχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2.0μ. σε κάθε προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι

Επιφάνεια Δαπέδου

Είναι η επιφάνεια της προσβάσιμης διαδρομής σταθερή και αντιολισθητική;		Ναι
---	--	-----

Κλίση

Είναι η κλίση της προσβάσιμης διαδρομής όχι μεγαλύτερη από 1:20 (5%);	7,21% ΜΗΚΟΥΣ 2,22	Ναι
---	-------------------------	-----

Θύρες

Έχει κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής το αντίστοιχο απαιτούμενο άνοιγμα (90εκ. ή 0.90μ.);		Ναι
Είναι κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής εύκολα αντιληπτή από άτομα με προβλήματα όρασης (χρωματικές αντιθέσεις, επισήμανση αν είναι γυάλινη κ.λπ.);		Ναι

Περιστρεφόμενες Θύρες

Αν κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής υπάρχει περιστρεφόμενη πόρτα, είναι παρακείμενα τοποθετημένη προσβάσιμη θύρα που να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό; Ή διακόπτης χρονοκαθυστερήσης περιστροφής πόρτας;		
--	--	--

Προειδοποίηση Κινδύνου

Αν παρέχονται συστήματα προειδοποίησης κινδύνου, περιλαμβάνουν οπτική και ηχητική προειδοποίηση;		Ναι
--	--	-----

Σήμανση

Υπάρχει σήμανση η οποία παρέχει πληροφορίες για λειτουργικούς χώρους του κτιρίου στην υποδοχή και σε κάθε όροφο;	παρέχεται στο πελάτη χάρτης κατατόπισης	Όχι
Η σήμανση αυτή είναι και σε ανάγλυφη μορφή –γραφή Braille και τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΣΙΝΑ

Προσβάσιμη Διαδρομή

Υπάρχει διαδρομή προσβάσιμη σε άτομα σε αμαξίδιο που να συνδέει την προσβάσιμη είσοδο με όλα τα προσβάσιμα στοιχεία και χώρους στο εσωτερικό του κάθε ορόφου κτιρίου;		Ναι
Διαθέτει η παραπάνω διαδρομή σήμανση ανάγλυφη - σε γραφή Braille, όπου υπάρχει και συμβατικού τύπου σήμανση, τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		Όχι

Πλάτος Προσβάσιμης Διαδρομής

Είναι το ωφέλιμο πλάτος της προσβάσιμης διαδρομής τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ);		Ναι
--	--	-----

Στροφή 360 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την πλήρη περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου;		Ναι
--	--	-----

Στροφή 180 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180 μοίρες;		Ναι
--	--	-----

Στροφή U

Όταν η προσβάσιμη διαδρομή καταλήγει σε στροφή τύπου U γύρω από εμπόδιο είναι οι διαστάσεις όμοιες με της εικόνας 8;		Όχι
--	--	-----

Προβλέψεις για άτομα με προβλήματα όρασης

Αν αντικείμενα είναι στηριγμένα σε τοίχους, προεξέχουν λιγότερο από 10εκ. στην προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι
Υπάρχει προσβάσιμη διαδρομή τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ.) παράλληλη του προεξέχοντος αντικειμένου;		Ναι
Τυχόν προεξέχοντα αντικείμενα στο χώρο προβάλλονται στο δάπεδο;		Όχι
Υπάρχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2.0μ. σε κάθε προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι

Επιφάνεια Δαπέδου

Είναι η επιφάνεια της προσβάσιμης διαδρομής σταθερή και αντιολισθητική;		Ναι
---	--	-----

Κλίση

	α)10,57% μήκους 4,35 β)5,41 μήκος 7,40(πλατ ύσκαλο 2,80*2,88 γ)8,75% μήκος 8	
Είναι η κλίση της προσβάσιμης διαδρομής όχι μεγαλύτερη από 1:20 (5%);		Όχι

Θύρες

Έχει κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής το αντίστοιχο απαιτούμενο άνοιγμα (90εκ. ή 0.90μ.);		Ναι
Είναι κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής εύκολα αντιληπτή από άτομα με προβλήματα όρασης (χρωματικές αντιθέσεις, επισήμανση αν είναι γυάλινη κ.λπ.);		Ναι

Περιστρεφόμενες Θύρες

Αν κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής υπάρχει περιστρεφόμενη πόρτα, είναι παρακείμενα τοποθετημένη προσβάσιμη θύρα που να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό; Ή διακόπτης χρονοκαθυστέρησης περιστροφής πόρτας;		
--	--	--

Προειδοποίηση Κινδύνου

Αν παρέχονται συστήματα προειδοποίησης κινδύνου, περιλαμβάνουν οπτική και ηχητική προειδοποίηση;		Ναι
--	--	-----

Σήμανση

Υπάρχει σήμανση η οποία παρέχει πληροφορίες για λειτουργικούς χώρους του κτιρίου στην υποδοχή και σε κάθε όροφο;	παρέχεται στο πελάτη χάρτης κατατόπισ ης	Όχι
--	---	-----

Η σήμανση αυτή είναι και σε ανάγλυφη μορφή –γραφή Braille και τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		
--	--	--

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΡΟΣ ΠΙΣΙΝΑ

Προσβάσιμη Διαδρομή

Υπάρχει διαδρομή προσβάσιμη σε άτομα σε αμαξίδιο που να συνδέει την προσβάσιμη είσοδο με όλα τα προσβάσιμα στοιχεία και χώρους στο εσωτερικό του κάθε ορόφου κτιρίου;		Ναι
Διαθέτει η παραπάνω διαδρομή σήμανση ανάγλυφη - σε γραφή Braille, όπου υπάρχει και συμβατικού τύπου σήμανση, τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		Όχι

Πλάτος Προσβάσιμης Διαδρομής

Είναι το ωφέλιμο πλάτος της προσβάσιμης διαδρομής τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ);		Ναι
--	--	-----

Στροφή 360 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την πλήρη περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου;		Ναι
--	--	-----

Στροφή 180 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180 μοίρες;		Ναι
--	--	-----

Στροφή U

Όταν η προσβάσιμη διαδρομή καταλήγει σε στροφή τύπου U γύρω από εμπόδιο είναι οι διαστάσεις όμοιες με της εικόνας 8;		Ναι
--	--	-----

Προβλέψεις για άτομα με προβλήματα όρασης

Αν αντικείμενα είναι στηριγμένα σε τοίχους, προεξέχουν λιγότερο από 10εκ. στην προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι
Υπάρχει προσβάσιμη διαδρομή τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ.) παράλληλη του προεξέχοντος αντικειμένου;		Ναι
Τυχόν προεξέχοντα αντικείμενα στο χώρο προβάλλονται στο δάπεδο;		Όχι
Υπάρχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2.0μ. σε κάθε προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι

Επιφάνεια Δαπέδου

Είναι η επιφάνεια της προσβάσιμης διαδρομής σταθερή και αντιολισθητική;		Ναι
---	--	-----

Κλίση

Είναι η κλίση της προσβάσιμης διαδρομής όχι μεγαλύτερη από 1:20 (5%);	6,35% μήκους 12,60	Όχι
---	--------------------------	-----

Θύρες

Έχει κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής το αντίστοιχο απαιτούμενο άνοιγμα (90εκ. ή 0.90μ.);		Ναι
Είναι κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής εύκολα αντιληπτή από άτομα με προβλήματα όρασης (χρωματικές αντιθέσεις, επισήμανση αν είναι γυάλινη κ.λπ.);		Ναι

Περιστρεφόμενες Θύρες

Αν κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής υπάρχει περιστρεφόμενη πόρτα, είναι παρακείμενα τοποθετημένη προσβάσιμη θύρα που να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό; Ή διακόπτης χρονοκαθυστέρησης περιστροφής πόρτας;		
--	--	--

Προειδοποίηση Κινδύνου

Αν παρέχονται συστήματα προειδοποίησης κινδύνου, περιλαμβάνουν οπτική και ηχητική προειδοποίηση;		Ναι
--	--	-----

Σήμανση

Υπάρχει σήμανση η οποία παρέχει πληροφορίες για λειτουργικούς χώρους του κτιρίου στην υποδοχή και σε κάθε όροφο;	παρέχεται στο πελάτη χάρτης κατατόπισης	
Η σήμανση αυτή είναι και σε ανάγλυφη μορφή –γραφή Braille και τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ:
ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ(ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΣΙΝΑ**

Προσβάσιμη Διαδρομή

Υπάρχει διαδρομή προσβάσιμη σε άτομα σε αμαξίδιο που να συνδέει την προσβάσιμη είσοδο με όλα τα προσβάσιμα στοιχεία και χώρους στο εσωτερικό του κάθε ορόφου κτιρίου;		Ναι
Διαθέτει η παραπάνω διαδρομή σήμανση ανάγλυφη - σε γραφή Braille, όπου υπάρχει και συμβατικού τύπου σήμανση, τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		Όχι

Πλάτος Προσβάσιμης Διαδρομής

Είναι το ωφέλιμο πλάτος της προσβάσιμης διαδρομής τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ);		Ναι
--	--	-----

Στροφή 360 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την πλήρη περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου;		Ναι
--	--	-----

Στροφή 180 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180 μοίρες;		Ναι
--	--	-----

Στροφή U

Όταν η προσβάσιμη διαδρομή καταλήγει σε στροφή τύπου U γύρω από εμπόδιο είναι οι διαστάσεις όμοιες με της εικόνας 8;		Ναι
--	--	-----

Προβλέψεις για άτομα με προβλήματα όρασης

Αν αντικείμενα είναι στηριγμένα σε τοίχους, προεξέχουν λιγότερο από 10εκ. στην προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι
Υπάρχει προσβάσιμη διαδρομή τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ.) παράλληλη του προεξέχοντος αντικειμένου;		Ναι
Τυχόν προεξέχοντα αντικείμενα στο χώρο προβάλλονται στο δάπεδο;		Όχι
Υπάρχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2.0μ. σε κάθε προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι

Επιφάνεια Δαπέδου

Είναι η επιφάνεια της προσβάσιμης διαδρομής σταθερή και αντιολισθητική;		Ναι
---	--	-----

Κλίση

Είναι η κλίση της προσβάσιμης διαδρομής όχι μεγαλύτερη από 1:20 (5%);	12,67% μήκους 3	Όχι
---	--------------------	-----

Θύρες

Έχει κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής το αντίστοιχο απαιτούμενο άνοιγμα (90εκ. ή 0.90μ.);		Ναι
Είναι κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής εύκολα αντιληπτή από άτομα με προβλήματα όρασης (χρωματικές αντιθέσεις, επισήμανση αν είναι γυάλινη κ.λπ.);		Ναι

Περιστρεφόμενες Θύρες

Αν κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής υπάρχει περιστρεφόμενη πόρτα, είναι παρακείμενα τοποθετημένη προσβάσιμη θύρα που να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό; Ή διακόπτης χρονοκαθυστέρησης περιστροφής πόρτας;		
--	--	--

Προειδοποίηση Κινδύνου

Αν παρέχονται συστήματα προειδοποίησης κινδύνου, περιλαμβάνουν οπτική και ηχητική προειδοποίηση;		Ναι
--	--	-----

Σήμανση

Υπάρχει σήμανση η οποία παρέχει πληροφορίες για λειτουργικούς χώρους του κτιρίου στην υποδοχή και σε κάθε όροφο;	παρέχεται στο πελάτη χάρτης κατατόπισης	
Η σήμανση αυτή είναι και σε ανάγλυφη μορφή –γραφή Braille και τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ: ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΑΠΟ ΡΕΣΕΠΤΙΟΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Προσβάσιμη Διαδρομή

Υπάρχει διαδρομή προσβάσιμη σε άτομα σε αμαξίδιο που να συνδέει την προσβάσιμη είσοδο με όλα τα προσβάσιμα στοιχεία και χώρους στο εσωτερικό του κάθε ορόφου κτιρίου;		Ναι
Διαθέτει η παραπάνω διαδρομή σήμανση ανάγλυφη - σε γραφή Braille, όπου υπάρχει και συμβατικού τύπου σήμανση, τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		Όχι

Πλάτος Προσβάσιμης Διαδρομής

Είναι το ωφέλιμο πλάτος της προσβάσιμης διαδρομής τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ);		Ναι
--	--	-----

Στροφή 360 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την πλήρη περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου;		Ναι
--	--	-----

Στροφή 180 μοίρες

Παρέχονται σημεία κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής που επιτρέπουν την περιστροφή του αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180 μοίρες;		Ναι
--	--	-----

Στροφή U

Όταν η προσβάσιμη διαδρομή καταλήγει σε στροφή τύπου U γύρω από εμπόδιο είναι οι διαστάσεις όμοιες με της εικόνας 8;		Ναι
--	--	-----

Προβλέψεις για άτομα με προβλήματα όρασης

Αν αντικείμενα είναι στηριγμένα σε τοίχους, προεξέχουν λιγότερο από 10εκ. στην προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι
Υπάρχει προσβάσιμη διαδρομή τουλάχιστον 90εκ. (0.90μ.) παράλληλη του προεξέχοντος αντικειμένου;		Ναι
Τυχόν προεξέχοντα αντικείμενα στο χώρο προβάλλονται στο δάπεδο;		Όχι
Υπάρχει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2.0μ. σε κάθε προσβάσιμη διαδρομή;		Ναι

Επιφάνεια Δαπέδου

Είναι η επιφάνεια της προσβάσιμης διαδρομής σταθερή και αντιολισθητική;		Ναι
---	--	-----

Κλίση

Είναι η κλίση της προσβάσιμης διαδρομής όχι μεγαλύτερη από 1:20 (5%);	10,77% M;HKOS 2.60	Όχι
---	--------------------------	-----

Θύρες

Έχει κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής το αντίστοιχο απαιτούμενο άνοιγμα (90εκ. ή 0.90μ.);		Ναι
Είναι κάθε πόρτα που θεωρείται στοιχείο της προσβάσιμης διαδρομής εύκολα αντιληπτή από άτομα με προβλήματα όρασης (χρωματικές αντιθέσεις, επισήμανση αν είναι γυάλινη κ.λπ.);		Ναι

Περιστρεφόμενες Θύρες

Αν κατά μήκος της προσβάσιμης διαδρομής υπάρχει περιστρεφόμενη πόρτα, είναι παρακείμενα τοποθετημένη προσβάσιμη θύρα που να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό; Ή διακόπτης χρονοκαθυστέρησης περιστροφής πόρτας;		
--	--	--

Προειδοποίηση Κινδύνου

Αν παρέχονται συστήματα προειδοποίησης κινδύνου, περιλαμβάνουν οπτική και ηχητική προειδοποίηση;		Ναι
--	--	-----

Σήμανση

Υπάρχει σήμανση η οποία παρέχει πληροφορίες για λειτουργικούς χώρους του κτιρίου στην υποδοχή και σε κάθε όροφο;	παρέχεται στο πελάτη χάρτης κατατόπισης	
Η σήμανση αυτή είναι και σε ανάγλυφη μορφή –γραφή Braille και τοποθετημένη σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο;		